

Département Santé-Environnement
Courriel: ARS-DD77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

LESIGNY MAIRIE
6 RUE DE VILLARCEAU

77150 LESIGNY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

LESIGNY

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 27/04/2022 à 09h24 pour l'ARS et par FREEMAN CYRIL
Nom et type d'installation : SPR04 LESIGNY (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : EAU TRAITÉE
Nom et localisation du point de surveillance : SPR04 LESIGNY (APCL2) - LESIGNY (SORTIE STATION)
Code point de surveillance : 0000001801 Code installation : 001547 Type d'analyse : P12B7
Code Sise analyse : 00227265 Référence laboratoire : LSE2204-13656 Numéro de prélèvement : 07700227486

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700227486)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

vendredi 13 mai 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Arnaud TETILLON

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Température de l'eau	12,7	°C				25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
pH	7,4	unité pH			6,5	9,0

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlore libre	0,39	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,42	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Aspect (qualitatif)	0	sans objet				
Couleur (qualitatif)	0	sans objet				
Odeur (qualitatif)	0	sans objet				
Saveur (qualitatif)	0	sans objet				
Turbidité néphélogométrique NFU	<0,1	NFU				2,0
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0

CHLOROBENZENES

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chloroneb	<0,005	µg/L				

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Benzène	<0,5	µg/L		1,00		
Biphényle	<0,005	µg/L				

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,5		
Dichloroéthane-1.2	<0,50	µg/L		3,0		
Tétrachloroéthylène-1.1.2.2	<0,50	µg/L		10,0		
Trichloroéthylène	<0,50	µg/L		10,0		
Tétrachloroéthylène+ Trichloroéthylène	<0,50	µg/L		10,0		

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
benzotriazole	<0,020	µg/L				
Diphenylurée	<0,005	µg/L				
N-(2-Chloro-6-méthylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L				

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Carbonates	0	mg(CO ₃)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	sans objet			1,0	2,0
Hydrogénocarbonates	281,0	mg/L				
pH	7,44	unité pH			6,5	9,0
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,43	unité pH				
Titre alcalimétrique complet	23,05	°f				
Titre hydrotimétrique	30,66	°f				

FER ET MANGANESE

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Fer total	<10	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50

MINERALISATION

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Calcium	99,1	mg/L				
Chlorures	30	mg/L				250
Conductivité à 25°C	640	µS/cm			200	1100
Maagnésium	14,3	mg/L				
Potassium	2,5	mg/L				
Sodium	12,2	mg/L				200
Sulfates	42	mg/L				250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200,0
Arsenic	<2	µg/L		10,0		
Baryum	0,066	mg/L				0,7
Bore mg/L	0,024	mg/L		1,0		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,0		
Fluorures mg/L	0,26	mg/L		1,5		
Mercure	<0,01	µg/L		1,0		
Sélénium	6	µg/L		10,0		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Carbone organique total	0,55	mg(C)/L				2
Chlorophylle A	<0,5	µg/L				

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L			0,1
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,62	mg/L		1,00	
Nitrates (en NO ₃)	31	mg/L		50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,02	mg/L		0,10	

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	0,04	Bq/L			
Activité bêta globale en Bq/L	0,09	Bq/L			
Activité bêta glob. résiduelle Ba/L	<0,040	Ba/L			
Activité Tritium (3H)	<10	Bq/L			100,0
Activité bêta attribuable au K40	0,078	Ba/L			
Dose indicative	<0,10000	mSv/a			0,1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0	

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005	µg/L		0,10	
Alachlore	<0,005	µg/L		0,10	
Cymoxanil	<0,005	µg/L		0,10	
Métazachlore	<0,005	µg/L		0,10	
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10	
S-Métolachlore	<0,10	µg/L		0,10	
Boscalid	<0,005	µg/L		0,10	
Carboxine	<0,005	µg/L		0,10	
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0,10	
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0,10	
Furalaxyl	<0,005	µg/L		0,10	
Isoxaben	<0,005	µg/L		0,10	
Mefenacet	<0,005	µg/L		0,10	
Méfluidide	<0,005	µg/L		0,10	
Mépronil	<0,005	µg/L		0,10	
Napropamide	<0,005	µg/L		0,10	
Oryzalin	<0,020	µg/L		0,10	
Penoxsulam	<0,005	µg/L		0,10	
Pretilachlore	<0,005	µg/L		0,10	
Propachlore	<0,010	µg/L		0,10	
Propyzamide	<0,005	µg/L		0,10	
Pvproxulame	<0,005	µg/L		0,10	
Tébutam	<0,005	µg/L		0,10	
Zoxamide	<0,005	µg/L		0,10	
Dimethenamide-p	<0,030	µg/L		0,10	
Beflubutamide	<0,010	µg/L		0,10	
Cvazofamide	<0,005	µg/L		0,10	
Cvflufenamide	<0,050	µg/L		0,10	
Dichlormide	<0,010	µg/L		0,10	
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0,10	
Fluopicolide	<0,005	µg/L		0,10	
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10	
Mandipropamide	<0,005	µg/L		0,10	
Pethoxamide	<0,005	µg/L		0,10	
Valifenalate	<0,005	µg/L		0,10	

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D	<0,020	µg/L		0,10	
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,10	
Mécoprop	<0,005	µg/L		0,10	
2,4,5-T	<0,020	µg/L		0,10	
2,4-DB	<0,050	µg/L		0,10	
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0,10	
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		0,10	
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0,10	
Fénoprop	<0,020	µg/L		0,10	
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		0,10	
Haloxypol	<0,020	µg/L		0,10	
Haloxypol éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		0,10	
Haloxypol-méthyl (R)	<0,005	µg/L		0,10	
Mécoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L		0,10	
Propaquizafop	<0,020	µg/L		0,10	
Quizalofop	<0,050	µg/L		0,10	
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		0,10	
Triclopyr	<0,020	µg/L		0,10	
Dichlorprop-P	<0,030	µg/L		0,10	
Mécoprop-p	<0,020	µg/L		0,10	

Cyhalofop butyl	<0.020	µg/L	0.10
Fénoxaprop	<0.005	µg/L	0.10
Fluazifop butyl	<0.020	µg/L	0.10

PESTICIDES CARBAMATES

Carbendazime	<0,005	µg/L	0,10
Carbétamide	<0,005	µg/L	0,10
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Allyxycarbe	<0,005	µg/L	0,10
Aminocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Bendiocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L	0,10
Bufencarbe	<0,020	µg/L	0,10
Butilate	<0,020	µg/L	0,10
Carbaryl	<0,005	µg/L	0,10
Carbofuran	<0,005	µg/L	0,10
Chlorprophame	<0,005	µg/L	0,10
Cycloate	<0,020	µg/L	0,10
Diallate	<0,020	µg/L	0,10
Diethofencarbe	<0,005	µg/L	0,10
Dimépipérate	<0,005	µg/L	0,10
Dimétilan	<0,005	µg/L	0,10
EPTC	<0,020	µg/L	0,10
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L	0,10
Fenobucarbe	<0,005	µg/L	0,10
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L	0,10
Furathiocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Indoxacarbe	<0,020	µg/L	0,10
Iprovalicarb	<0,005	µg/L	0,10
Isoproc carb	<0,005	µg/L	0,10
Metolcarb	<0,005	µg/L	0,10
Mexacarbate	<0,005	µg/L	0,10
Molinate	<0,005	µg/L	0,10
Méthiocarb	<0,005	µg/L	0,10
Méthomyl	<0,005	µg/L	0,10
Promécarb	<0,005	µg/L	0,10
Propamocarbe	<0,005	µg/L	0,10
Propoxur	<0,005	µg/L	0,10
Proximphan	<0,005	µg/L	0,10
Pyributicarb	<0,005	µg/L	0,10
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L	0,10
Thiobencarde	<0,005	µg/L	0,10
Thiodicarbe	<0,020	µg/L	0,10
Tiocarbazil	<0,005	µg/L	0,10
Triallate	<0,005	µg/L	0,10
Trimethacarbe	<0,005	µg/L	0,10
Thiofanox	<0,050	µg/L	0,10
Aldicarbe	<0,005	µg/L	0,10
Chlorbufame	<0,020	µg/L	0,10
Desmediphame	<0,005	µg/L	0,10
Dioxacarbe	<0,005	µg/L	0,10
Iodocarb	<0,020	µg/L	0,10
Karbutilate	<0,005	µg/L	0,10
Oxamyl	<0,020	µg/L	0,10
Phenmédiaphame	<0,020	µg/L	0,10
Prophame	<0,020	µg/L	0,10
Terbucarb	<0,050	µg/L	0,10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dicamba	<0,050	µg/L	0,10
Dinoterbe	<0,030	µg/L	0,10
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L	0,10
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L	0,10
Bromoxynil	<0,005	µg/L	0,10
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L	0,10
Dinoseb	<0,005	µg/L	0,10
Fénarimol	<0,005	µg/L	0,10
loxynil-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L	0,10

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,005	µg/L	0,03
DDT-2,4'	<0,010	µg/L	0,10
DDT-4,4'	<0,010	µg/L	0,10
Dieldrine	<0,005	µg/L	0,03
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L	0,10
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L	0,10
HCH alpha	<0,005	µg/L	0,10

HCH bêta	<0,005	µg/L	0,10
HCH delta	<0,005	µg/L	0,10
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L	0,10
Heptachlore	<0,005	µg/L	0,03
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L	0,10
Oxadiazon	<0,005	µg/L	0,10
Chlordane alpha	<0,005	µg/L	0,10
Chlordane bêta	<0,005	µg/L	0,10
Dimétachlore	<0,005	µg/L	0,10
Endrine	<0,005	µg/L	0,10
Fenizon	<0,005	µg/L	0,10
HCH epsilon	<0,005	µg/L	0,10
Isodrine	<0,005	µg/L	0,10
Méthoxychlore	<0,005	µg/L	0,10
Quintozène	<0,010	µg/L	0,10
Mirex	<0,010	µg/L	0,10

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L	0,10
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L	0,10
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Dichlorvos	<0,010	µg/L	0,10
Acéphate	<0,005	µg/L	0,10
Amidithion	<0,005	µg/L	0,10
Amiprofos-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Anilophos	<0,005	µg/L	0,10
Azaméthiphos	<0,020	µg/L	0,10
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L	0,10
Bensulide	<0,005	µg/L	0,10
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L	0,10
Butamifos	<0,005	µg/L	0,10
Cadusafos	<0,005	µg/L	0,10
Carbophénotion	<0,005	µg/L	0,10
Chlorméphos	<0,005	µg/L	0,10
Chlorthiophos	<0,020	µg/L	0,10
Coumaphos	<0,020	µg/L	0,10
Crotoxyphos	<0,005	µg/L	0,10
Crufomate	<0,005	µg/L	0,10
Cyanofenphos	<0,005	µg/L	0,10
Deméton S méthyl	<0,010	µg/L	0,10
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L	0,10
Diazinon	<0,005	µg/L	0,10
Dichlofenthion	<0,005	µg/L	0,10
Dicrotophos	<0,005	µg/L	0,10
Diméthoate	<0,005	µg/L	0,10
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L	0,10
Disyston	<0,010	µg/L	0,10
Edifenphos	<0,005	µg/L	0,10
Ethion	<0,020	µg/L	0,10
Ethoprophos	<0,005	µg/L	0,10
Etrimfos	<0,005	µg/L	0,10
Famphur	<0,005	µg/L	0,10
Fenchlorphos	<0,005	µg/L	0,10
Fenitrothion	<0,005	µg/L	0,10
Fenthion	<0,005	µg/L	0,10
Fonofos	<0,005	µg/L	0,10
Fosthiazate	<0,005	µg/L	0,10
Hepténophos	<0,005	µg/L	0,10
Iodofenphos	<0,005	µg/L	0,10
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L	0,10
Isofenfos	<0,005	µg/L	0,10
Isoxathion	<0,005	µg/L	0,10
Malathion	<0,005	µg/L	0,10
Mecarbam	<0,005	µg/L	0,10
Mephosfolan	<0,005	µg/L	0,10
Merphos	<0,020	µg/L	0,10
Monocrotophos	<0,005	µg/L	0,10
Méthacrifos	<0,010	µg/L	0,10
Méthamidophos	<0,005	µg/L	0,10
Méthidathion	<0,005	µg/L	0,10
Mévinphos	<0,005	µg/L	0,10
Naled	<0,005	µg/L	0,10
Ométhoate	<0,005	µg/L	0,10
Oxydémeton méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Parathion méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Parathion éthyl	<0,010	µg/L	0,10

Phentoate	<0.005	µg/L	0.10
Phorate	<0.005	µg/L	0.10
Phosalone	<0.005	µg/L	0.10
Phosphamidon	<0.005	µg/L	0.10
Phoxime	<0.005	µg/L	0.10
Phénomiphos	<0.005	µg/L	0.10
Piperophos	<0.005	µg/L	0.10
Profénofos	<0.005	µg/L	0.10
Propaphos	<0.005	µg/L	0.10
Proparaite	<0.005	µg/L	0.10
Propétamphos	<0.005	µg/L	0.10
Pvraclófos	<0.020	µg/L	0.10
Pvrazophos	<0.005	µg/L	0.10
Pyridaphenthion	<0.005	µg/L	0.10
Pvrimiphos méthvl	<0.020	µg/L	0.10
Pvrimiphos éthvl	<0.005	µg/L	0.10
Quinalphos	<0.005	µg/L	0.10
Sulfotepp	<0.020	µg/L	0.10
Sulprofos	<0.020	µg/L	0.10
Tebupirimfos	<0.005	µg/L	0.10
Terbuphos	<0.010	µg/L	0.10
Thiométon	<0.005	µg/L	0.10
Tolclofos-méthvl	<0.005	µg/L	0.10
Triazophos	<0.005	µg/L	0.10
Trichlorfon	<0.005	µg/L	0.10
Tétrachlorvinphos	<0.005	µg/L	0.10
Vamidotion	<0.0185	µg/L	0.10
Fosetvl	<0.005	µg/L	0.10
Isazophos	<0.005	µg/L	0.10

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Cyperméthrine	<0,005	µg/L	0,10
Acrinathrine	<0,005	µg/L	0,10
Bifenthrine	<0,005	µg/L	0,10
Bioresmethrine	<0,005	µg/L	0,10
Cyfluthrine	<0,005	µg/L	0,10
Deltaméthrine	<0,005	µg/L	0,10
Esfenvalérate	<0,005	µg/L	0,10
Fenpropathrine	<0,005	µg/L	0,10
Fluvalinate-tau	<0,005	µg/L	0,10
Lambda Cyhalothrine	<0,010	µg/L	0,10
Permethrine	<0,005	µg/L	0,10
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L	0,10
Tefluthrine	<0,005	µg/L	0,10
Etofenprox	<0,010	µg/L	0,10

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0.005	µg/L	0.10
Kresoxim-méthvle	<0.005	µg/L	0.10
Picoxystrobine	<0.005	µg/L	0.10
Pvraclostrobine	<0.005	µg/L	0.10
Trifloxystrobine	<0.005	µg/L	0.10
Dimoxystrobine	<0.005	µg/L	0.10
Fluoxastrobine	<0.005	µg/L	0.10

PESTICIDES SULFONYLUREES

Flazasulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L	0,10
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L	0,10
Amidosulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Azimsulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Bensulfuron-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Cinosulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Ethametsulfuron-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005	µg/L	0,10
Foramsulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Halosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L	0,10
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Nicosulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Oxasulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Prosulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L	0,10
Rimsulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Triflusulfuron-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Tritosulfuron	<0,020	µg/L	0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine	0,011	µg/L	0,10
Cybutrène	<0,005	µg/L	0,10
Métamitron	<0,005	µg/L	0,10
Métribuzine	<0,005	µg/L	0,10
Simazine	<0,005	µg/L	0,10
Terbuthylazine	<0,005	µg/L	0,10
Terbutrène	<0,005	µg/L	0,10
Flufenacet	<0,005	µg/L	0,10
Améthrine	<0,005	µg/L	0,10
Cyanazine	<0,005	µg/L	0,10
Cyromazine	<0,020	µg/L	0,10
Desmétrène	<0,005	µg/L	0,10
Diméthamétron	<0,005	µg/L	0,10
Hexazinone	<0,005	µg/L	0,10
Prométhrine	<0,005	µg/L	0,10
Prométon	<0,005	µg/L	0,10
Propazine	<0,020	µg/L	0,10
Secbuméton	<0,005	µg/L	0,10
Simétrène	<0,005	µg/L	0,10
Sébutylazine	<0,005	µg/L	0,10
Terbuméton	<0,005	µg/L	0,10
Trietazine	<0,005	µg/L	0,10
Atraton	<0,010	µg/L	0,10
Thidiazuron	<0,005	µg/L	0,10
Triazoxide	<0,050	µg/L	0,10

PESTICIDES TRIAZOLES

Cyproconazole	<0,005	µg/L	0,10
Epoxyconazole	<0,005	µg/L	0,10
Tébuconazole	<0,005	µg/L	0,10
Azaconazole	<0,005	µg/L	0,10
Bitertanol	<0,005	µg/L	0,10
Bromuconazole	<0,005	µg/L	0,10
Difénoconazole	<0,005	µg/L	0,10
Diniconazole	<0,005	µg/L	0,10
Fenbuconazole	<0,005	µg/L	0,10
Florasulam	<0,005	µg/L	0,10
Fludioxonil	<0,005	µg/L	0,10
Flusilazol	<0,005	µg/L	0,10
Flutriafol	<0,005	µg/L	0,10
Furilazole	<0,005	µg/L	0,10
Hexaconazole	<0,005	µg/L	0,10
Imibenconazole	<0,005	µg/L	0,10
Ipconazole	<0,005	µg/L	0,10
Metconazole	<0,005	µg/L	0,10
Myclobutanil	<0,005	µg/L	0,10
Penconazole	<0,005	µg/L	0,10
Propiconazole	<0,005	µg/L	0,10
Triadiméfon	<0,005	µg/L	0,10
Triazamate	<0,005	µg/L	0,10
Triticonazole	<0,020	µg/L	0,10
Uniconazole	<0,005	µg/L	0,10
Triadimenol	<0,005	µg/L	0,10
Aminotriazole	<0,050	µg/L	0,10
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L	0,10
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L	0,10

PESTICIDES TRICETONES

Sulcotrione	<0,050	µg/L	0,10
Mésotrione	<0,050	µg/L	0,10

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron	<0,005	µg/L	0,10
Diuron	<0,005	µg/L	0,10
Ethidimuron	<0,005	µg/L	0,10
Fluométuron	<0,005	µg/L	0,10
Isoproturon	<0,005	µg/L	0,10
Linuron	<0,005	µg/L	0,10
Buturon	<0,005	µg/L	0,10
Chloroxuron	<0,005	µg/L	0,10
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L	0,10
Cycluron	<0,005	µg/L	0,10
Daimuron	<0,005	µg/L	0,10
Difénoxuron	<0,005	µg/L	0,10
Diflubenzuron	<0,020	µg/L	0,10
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L	0,10
Fénuron	<0,020	µg/L	0,10
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L	0,10
Monolinuron	<0,005	µg/L	0,10

Monuron	<0,005	µg/L	0,10
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L	0,10
Métobromuron	<0,005	µg/L	0,10
Métoxuron	<0,005	µg/L	0,10
Néburon	<0,005	µg/L	0,10
Siduron	<0,005	µg/L	0,10
Sulfomethuron-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Thébutiuron	<0,005	µg/L	0,10
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L	0,10
Thiazfluron	<0,020	µg/L	0,10

PESTICIDES DIVERS

Aclonifen	<0,005	µg/L	0,10
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L	0,10
Bénalaxyl	<0,005	µg/L	0,10
Bentazone	<0,020	µg/L	0,10
Bifenox	<0,005	µg/L	0,10
Bromacil	<0,005	µg/L	0,10
Chloridazone	<0,005	µg/L	0,10
Chlorothalonil	<0,010	µg/L	0,10
Clopyralid	<0,050	µg/L	0,10
Cyprodinil	<0,005	µg/L	0,10
Dicofol	<0,005	µg/L	0,10
Diflufenicanil	<0,005	µg/L	0,10
Ethofumésate	<0,005	µg/L	0,10
Fenpropidin	<0,010	µg/L	0,10
Fluazinam	<0,005	µg/L	0,10
Glyphosate	<0,020	µg/L	0,10
Lenacile	<0,005	µg/L	0,10
Métalaxyle	<0,005	µg/L	0,10
Métaldéhyde	<0,020	µg/L	0,10
Norflurazon	<0,005	µg/L	0,10
Oxadixyl	<0,005	µg/L	0,10
Pendiméthaline	<0,005	µg/L	0,10
Prochloraze	<0,010	µg/L	0,10
Propanil	<0,005	µg/L	0,10
Pyriméthanal	<0,005	µg/L	0,10
Quimerac	<0,005	µg/L	0,10
Quinoxifen	<0,005	µg/L	0,10
Total des pesticides analysés	0,067	µg/L	0,50
Trifluraline	<0,005	µg/L	0,10
2,4-D 2-Ethylhexyl	<0,005	µg/L	0,10
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L	0,10
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L	0,10
Acifluorfen	<0,020	µg/L	0,10
Acétamiprid	<0,005	µg/L	0,10
Benfluraline	<0,005	µg/L	0,10
Benoxacor	<0,005	µg/L	0,10
Bromopropylate	<0,005	µg/L	0,10
Buprofézine	<0,005	µg/L	0,10
Butraline	<0,005	µg/L	0,10
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L	0,10
Chlorbromuron	<0,005	µg/L	0,10
Chlorfenson	<0,005	µg/L	0,10
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L	0,10
Clethodime	<0,005	µg/L	0,10
Clomazone	<0,005	µg/L	0,10
Clothianidine	<0,005	µg/L	0,10
Coumafène	<0,005	µg/L	0,10
Coumatétralyl	<0,005	µg/L	0,10
Cycloxydime	<0,005	µg/L	0,10
Dichlobénil	<0,005	µg/L	0,10
Dichorophène	<0,005	µg/L	0,10
Difenacoum	<0,005	µg/L	0,10
Difethialone	<0,020	µg/L	0,10
Diméfuron	<0,005	µg/L	0,10
Diméthomorphe	<0,005	µg/L	0,10
EPN	<0,005	µg/L	0,10
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L	0,10
Fipronil	<0,005	µg/L	0,10
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L	0,10
Flonicamide	<0,005	µg/L	0,10
Flumioxazine	<0,005	µg/L	0,10
Fluquinconazole	<0,005	µg/L	0,10
Fluridone	<0,005	µg/L	0,10
Flurochloridone	<0,005	µg/L	0,10
Flurprimidol	<0,005	µg/L	0,10
Flurtamone	<0,005	µg/L	0,10

Flutolanil	<0.005	µg/L	0.10
Fénamidone	<0.005	µg/L	0.10
Hexythiazox	<0.020	µg/L	0.10
Imazalile	<0.005	µg/L	0.10
Imazamox	<0.005	µg/L	0.10
Imazapyr	<0.020	µg/L	0.10
Imidaclopride	<0.005	µg/L	0.10
Imizaquine	<0.005	µg/L	0.10
Isoxaflutole	<0.005	µg/L	0.10
MCPA-1-butyl ester	<0.005	µg/L	0.10
MCPP- 2-ethylhexyl ester	<0.005	µg/L	0.10
MCPP-2 otvl ester	<0.005	µg/L	0.10
MCPP-2.4.4-trimethylpentyl ester	<0.005	µg/L	0.10
MCPP-2-butoxyethyl ester	<0.005	µg/L	0.10
MCPP-methyl ester	<0.005	µg/L	0.10
Mefenpyr diethyl	<0.005	µg/L	0.10
Metrafenone	<0.005	µg/L	0.10
Mépaniprym	<0.005	µg/L	0.10
Métosulam	<0.005	µg/L	0.10
Nitroféne	<0.005	µg/L	0.10
Nuarimol	<0.005	µg/L	0.10
Ofurace	<0.010	µg/L	0.10
Oxyfluorène	<0.005	µg/L	0.10
Paclobutrazole	<0.005	µg/L	0.10
Pencycuron	<0.005	µg/L	0.10
Procyimidone	<0.005	µg/L	0.10
Pymétrozine	<0.005	µg/L	0.10
Pvraflufen éthyl	<0.005	µg/L	0.10
Pvrazoxyfen	<0.005	µg/L	0.10
Pvridabène	<0.010	µg/L	0.10
Pvriphénox	<0.005	µg/L	0.10
Pvriproxfen	<0.005	µg/L	0.10
Roténone	<0.020	µg/L	0.10
Sethoxydim	<0.005	µg/L	0.10
Spiroxamine	<0.010	µg/L	0.10
Tecnazene	<0.005	µg/L	0.10
Teflubenzuron	<0.005	µg/L	0.10
Terbacile	<0.005	µg/L	0.10
Tetradifon	<0.010	µg/L	0.10
Tetrasul	<0.005	µg/L	0.10
Thiabendazole	<0.005	µg/L	0.10
Thiaclopride	<0.005	µg/L	0.10
Thiamethoxam	<0.005	µg/L	0.10
Tricyclazole	<0.005	µg/L	0.10
Triflumuron	<0.005	µg/L	0.10
Triforine	<0.005	µg/L	0.10
Tébufenpyrad	<0.005	µg/L	0.10
Tébufénozide	<0.005	µg/L	0.10
Tétraconazole	<0.005	µg/L	0.10
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0.050	µg/L	0.10
Chlormequat	<0.100	µg/L	0.10
Chlorure de choline	<0.020	µg/L	0.10
Fosetyl-aluminium	<0.005	µg/L	0.10
2,4-D-methyl ester	<0.005	µg/L	0.10
Bixafen	<0.050	µg/L	0.10
Bromadiolone	<0.010	µg/L	0.10
Bupirimate	<0.005	µg/L	0.10
Chlorantraniliprole	<0.020	µg/L	0.10
Chlorophacinone	<0.005	µg/L	0.10
Cyprosulfamide	<0.050	µg/L	0.10
Diquat	<0.005	µg/L	0.10
Famoxadone	<0.005	µg/L	0.10
Fenfurane	<0.020	µg/L	0.10
Fluroxypir	<0.020	µg/L	0.10
Fluroxypir-meptyl	<0.005	µg/L	0.10
Fluxapyroxad	<0.050	µg/L	0.10
Mepiquat	<0.010	µg/L	0.10
Oxadiazyl	<0.050	µg/L	0.10
Paraquat	<0.02	µg/L	0.10
Profoxydim	<0.005	µg/L	0.10
Spirotetramat	<0.005	µg/L	0.10
PLASTIFIANTS			
Phosphate de tributyle	<0,005	µg/L	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION			
Bromates	<3	µg/L	10
Bromoforme	<0.50	µg/L	100
Chlorodibromométhane	0.38	µg/L	100

Chloroforme	<0,5	µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	<0,50	µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	0,38	µg/L	100		
Dalapon sod	<0,020	µg/L			
PCB, DIOXINES, FURANES					
PCB 118	<0,010	µg/L			
PCB 138	<0,010	µg/L			
PCB 149	<0,010	µg/L			
PCB 153	<0,010	µg/L			
PCB 170	<0,010	µg/L			
PCB 180	<0,010	µg/L			
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L	0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L	0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L	0,10		
Atrazine déséthyl	0,029	µg/L	0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,027	µg/L	0,10		
Hydroxyterbutylazine	<0,020	µg/L	0,10		
Terbutylazine-déséthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Terbutylazine déséthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L	0,10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
ESA metolachlore	<0,020	µg/L	0,10		
Métolachlor NOA	<0,050	µg/L	0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
AMPA	<0,020	µg/L	0,10		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L	0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L	0,10		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L	0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L	0,03		
Terbutylazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L	0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L	0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L	0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
Sebutylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
Sebutylazine déséthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L	0,10		
Trietazine déséthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L	0,10		
Fluazifop	<0,005	µg/L	0,10		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L	0,10		
Desméthyl-pirimicarb	<0,005	µg/L	0,10		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L	0,10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L	0,10		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L	0,10		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L	0,10		
Desméthylnorflurazon	<0,005	µg/L	0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L	0,10		
Ioxynil	<0,005	µg/L	0,10		
Endrine aldéhyde	<0,005	µg/L	0,10		
Malaixon	<0,005	µg/L	0,10		
Paraoxon	<0,005	µg/L	0,10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005	µg/L	0,10		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L	0,10		
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L	0,03		
2,6-Diethylaniline	<0,010	µg/L	0,10		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L	0,10		
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L	0,10		
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L	0,10		
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L	0,10		
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L	0,10		
Methiocarb sulfoxyde	<0,005	µg/L	0,10		
Oxychlorane	<0,050	µg/L	0,10		
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L	0,10		
Pyridafof	<0,005	µg/L	0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
CGA 369873	0,049	µg/L	0,9		
OXA metolachlore	<0,020	µg/L	0,9		