



Département Santé-Environnement
 Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
 Téléphone : 01 78 48 23 38
 Fax : 01 78 48 22 56

LESIGNY MAIRIE
 6 RUE DE VILLARCEAU
 77150 LEIGNY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

LESIGNY

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 23/06/2025 à 09h35 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : LEIGNY A (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - LEIGNY (MAIRIE SANITAIRES RDC)

Code point de surveillance : 0000005025

Code installation : 001549

Type d'analyse : PCPCL

Code Sise analyse : 00254099

Référence laboratoire : LSE2506-29782

Numéro de prélèvement : 07700254326

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700254326)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mardi 08 juillet 2025

Pour le Directeur Général et par délégation
 Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Alice ARLOT-HENRY

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire**DIVERS MINERAUX**

				Recommandations d'usage		Valeurs indicatives
Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Perchlorate	2,11	µg/L			4,0	

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

LESIGNY MAIRIE
6 RUE DE VILLARCEAU
77150 LESIGNY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

LESIGNY

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 23/06/2025 à 09h45 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : LESIGNY A (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - LESIGNY (mairie sanitaire rdc)

Code point de surveillance : 0000005025

Code installation : 001549

Type d'analyse : D117

Code Sise analyse : 00253935

Référence laboratoire : LSE2506-29783


Numéro de prélèvement : 07700254162

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700254162)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mardi 01 juillet 2025

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4	unité pH			6,5	9,0	
----	-----	----------	--	--	-----	-----	--

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,19	mg(Cl ₂)/L					
Chlore total	0,33	mg(Cl ₂)/L					

Analyse laboratoire**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL					
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0			
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0	

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,79	unité pH			6,5	9,0	
----	------	----------	--	--	-----	-----	--

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	sans objet					
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0	
Couleur (qualitatif)	0	sans objet					
Odeur (qualitatif)	0	sans objet					
Saveur (qualitatif)	0	sans objet					
Turbidité néphélométrique NFU	0,11	NFU				2,0	

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	609	µS/cm			200	1100	
---------------------	-----	-------	--	--	-----	------	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,1	
--------------------------------	-------	------	--	--	--	-----	--

FER ET MANGANESE

Fer total	<10	µg/L				200	
-----------	-----	------	--	--	--	-----	--

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	11	µg/L				200	
----------------------	----	------	--	--	--	-----	--

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

LESIGNY MAIRIE
6 RUE DE VILLARCEAU

77150 LESIGNY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

LESIGNY

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 23/06/2025 à 10h00 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : LESIGNY D (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : QUARTIER DE RÉVEILLON - LESIGNY (école Villeroy sanitaire rdc)

Code point de surveillance : 0000004399

Code installation : 004231

Type d'analyse : D1C7

Code Sise analyse : 00253943

Référence laboratoire : LSE2506-30058


Numéro de prélèvement : 07700254170

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700254170)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mardi 01 juillet 2025

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Mesures de terrain							
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
Température de l'eau	21,1	°C				25	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,6	unité pH			6,5	9,0	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
Chlore libre	0,37	mg(Cl ₂)/L					
Chlore total	0,40	mg(Cl ₂)/L					

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Analyse laboratoire							
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL					
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,72	unité pH			6,5	9,0	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)	0	sans objet					
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0	
Couleur (qualitatif)	0	sans objet					
Odeur (qualitatif)	0	sans objet					
Saveur (qualitatif)	0	sans objet					
Turbidité néphélométrique NFU	0,15	NFU				2,0	
MINERALISATION							
Conductivité à 25°C	628	µS/cm			200	1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,1	